


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО НПО «Турбулентность-ДОН»

И.Б.Амураль
«18» октября 2013 г.

Перечень падений давления на максимальном расходе в зависимости от номинала
и типоразмера счетчика газа «Гранд»

Падение давления на счетчиках газа, не более, кПа:

На Q_{\max}	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	2"
Гранд 1,6	1,1	—	—	—	—
Гранд 2,4	1,5	—	—	—	—
Гранд 3,2	1,5	—	—	—	—
Гранд 4	—	0,4	0,3	0,2	—
Гранд 6	—	0,8	0,6	0,35	—
Гранд 10	—	—	0,9	0,5	—
Гранд 16	—	—	—	—	0,4
Гранд 25	—	—	—	—	0,7





СОГЛАСОВАНО:

Зам. технического директора по научной работе

И.о. начальника метрологической службы

Нач. отдела расходомерии

Нач. отдела внедрения и сертификации

 А.Н.Слонько
 И.В.Хозуян
 Е.Ю.Дейко
 Е.Е.Мясников